

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
№ 069

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: Школа.

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646557, Омская область, Знаменский район,
с. Семёновка, ул. Школьная, д. 2, тел.: 8(381-79)33-1-48, e-mail:
semenovkaseit@mail.ru.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1153.7 кв.м;
- часть здания – этажей (или на – этаже), – кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); – кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1977, год последнего капитального ремонта – не
проводилось.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – не запланировано,
капитального – 00.00.2019г.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя
которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа
местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального
предпринимателя (далее – участник): Бюджетное общеобразовательное учреждение
"Семёновская средняя школа" Знаменского муниципального района Омской
области, БОУ "Семёновская средняя школа".

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646557, Омская область,
Знаменский район, с. Семёновка, ул. Школьная, д. 2, тел.: 8(381-79)33-1-48, e-mail:
semenovkaseit@mail.ru.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда,
собственность (*нужное подчеркнуть*).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное*
подчеркнуть).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная
(*нужное подчеркнуть*).

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Комитет по образованию
Администрации Знаменского муниципального района Омской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 646550, Омская
область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Октябрьская, д. 14, тел.:
8(381-79)21-2-41, e-mail: rono2004@bk.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, потребительский рынок, сфера услуг, жилищный фонд (*нужное подчеркнуть*).
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно (*нужное подчеркнуть*).
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (*нужное подчеркнуть*).
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (*нужное подчеркнуть*).
- 2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет (*нужное подчеркнуть*).
- 2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 125 человек, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день – 1 человек.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Внутрипоселкового маршрута нет.

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 700 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (*нужное подчеркнуть*).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; отсутствует (*нужное подчеркнуть*).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (*нужное подчеркнуть*),

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ВНД
Передвигающиеся в креслах-колясках	ВНД
С нарушениями слуха	ВНД
С нарушениями умственного развития	ВНД
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ВНД

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	1
2	Вход (входы) в здание	ДУ	-	2-3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ	-	4, 10-12
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-	5-8, 16
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	-	13-15, 9
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	-

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4) объект доступен условно (ДУ).

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	-	-	-	-	-
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	-	-	-	-	-
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.	-	-	-	-	-
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги	-	1	-	-	-
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	1	-	-	-	-
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	1	-	-	-	-
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-	1	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	-	1	-	-	-
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	-	1	-	-	-
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %	-	1	-	Организовать парковку, на которой предусмотреть место для стоянки автомашин для инвалидов на кресле-коляске размером 6,0х3,6 м. Выделяемые места обозначить знаками на поверхности покрытия стоянки и продублировать на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.), располагая на высоте не менее 1,5 м.	2019-2025 г.г.
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов	-	1	-	Необходимо обеспечить доступность инвалидов и МПН в здание и сделать входную группу безопасной и удобной для всех категорий граждан. Привести территорию в соответствие с требованиями СП 59.13330.2012, пп. 5,1.	2019-2025 г.г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов	-	1	-	-	-
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-	1	-	Таблички на кабинетах и навигация внутри здания должны быть едины, понятны и доступны для инвалидов по зрению. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания и располагаться на высоте не менее 1,5 м. и не более 4,5 м. от уровня пола. Информационные обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м. Рекомендуется предусматривать световые маячки. Зоны "возможной опасности" с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены контрастной цветом окружающего пространства краской для	2019-2025 г.г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				разметки.	
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	1	-	-	-	-
4.6. Сменные кресла-коляски	1	-	-	-	-
4.7. Поручни	-	1	-	Оборудовать поручни вдоль стены на высоте 0,9 м. и при входе. Расстояние между поручнями лестницы в чистоте должно быть не менее 1,0 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м. и иметь не травмирующее завершение. При ширине лестницы 4 м и более предусмотреть дополнительные разделительные поручни.	2019-2025 г.г.
4.8. Пандусы	-	1	-	Необходимо построить пандус с уклоном не круче 1:20, его длина при этом составит 18 м. Длина одного марша пандуса должна быть не более 9 м. Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует	2019-2025 г.г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5x1,5 м. Пандус должен иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,7 и 0,9 м. Поручни должны выступать за марш на 0,3 м и иметь нетравмоопасное завершение. Рекомендуется применять поручни округлого сечения диаметром 0,04-0,06 м. Ширина между поручнями 0,9-1 м. Колесоотбойные устройства высотой 0,1 м. следует устанавливать на промежуточных площадках и на съезде. Выделить контрастным цветом поручни и колесоотбойные устройства.	
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	1	-	-	-	-
4.10. Раздвижные двери	1	-	-	-	-
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения	-	1	-	Ширина двери должна быть не менее 0,9 м. в свету. Демонтаж порога. Высота элемента порога должна быть не более 0,014 м. Оборудовать кабину для инвалидов и МГН. Доступная	2019-2025 г.г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. Установить откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения. Унитазы следует применять имеющие опору для спины, с автоматическим сливом воды или слив с ручным кнопочным управлением. Водопроводные краны с рычажной ручкой и термостатом, а при возможности – с автоматическими сенсорными кранами бесконтактного типа. Диспенсер для туалетной бумаги должен</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				располагаться таким образом, чтоб МГН могли воспользоваться им без посторонней помощи. Оборудовать системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с дежурным персоналом.	
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок	-	1	-	Демонтаж порогов, высота элемента порога должна быть не более 0,014 м. Наружные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для однопольных дверей – не менее 0,9 м. в свету. Ширина дверей внутри здания не менее 0,9 м.	2019-2025 г.г.
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	-	1	-		2019-2025 г.г.
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлсурдопереводчика	1	-			-
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование,	-	-	0%		-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %	-	1	-	-	-
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	-	1	-	-	-
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	-	1	-	-	-
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта	-	1	-	-	-
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	-	1	-	-	-
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	-	1	-	-	-
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %	-	-	-	-	-
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов,	-	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %					
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %	-	-	-	-	-
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %	-	-	-	-	-
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %	-	-	-	-	-
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %	-	-	-	-	-
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %	-	-	-	-	-
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %	-	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %	-	-	-	-	-
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %	-	-	-	-	-

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, б-1б, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услуги на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий (Зона ответственности Администрации Знаменского МР)
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2019-2025 г.г.

в рамках исполнения управленческих мероприятий п. 3.6 паспорта доступности от 2016 года.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объект доступен полностью всем (ДП-В).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата <http://zhit-vmeste.ru/map>.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "04" февраля 2019 года.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от "06" февраля 2019 года № 59.

Директор
БОУ "Семёновская средняя школа"



С.В. Репин
(инициалы, фамилия)

Дата "06" февраля 2019 года
